



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

692519, г. Уссурийск, Некрасова, 66  
Тел./факс: (4234) 32-21-20

На № 07.12.2015 от № 15-01/26/3211

Генеральному директору  
ООО СПК  
«ГлавМонтажОбъединение»

Г. М. Панкратову

692527, г. Уссурийск  
ул. Выгонная, д. 2

О выдаче рекомендаций  
на отвод поверхностных вод

Уважаемый Геннадий Михайлович!

Ваше обращение по вопросу подключения к ливневой канализации объекта многоквартирного жилого дома с пристроенными нежилыми помещениями расположенного по адресу: г. Уссурийск ул. Чичерина, д. 120, рассмотрено в управлении жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа совместно с муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказчика – застройщика».

По результатам рассмотрения направляем Вам рекомендации по отводу поверхностных сточных вод.

1. Оборудовать отвод поверхностного стока:

посредством устройства на границе земельного участка или с отступом от границы не менее 0,5 м водоотводных кюветов в виде трапеции с нижним основанием не менее 0,3 м и верхним основанием не менее 0,6 м глубиной не менее 0,4 м;

посредством комбинации устройства ливневой канализации и водоотводных кюветов.

2. При подключении к существующему объекту ливневой канализации необходимо:

запроектировать и построить локальные очистные сооружения

13 12 16

ливневой канализации с доведением стоков до нормы предельно допустимых концентраций (ПДК);

согласовать с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в городе Уссурийске местоположение очистных сооружений, место сброса очищенных ливневых вод;

запроектировать и построить сборный ливневой коллектор до точки подключения;

~~диаметр~~ сборного коллектора принять расчетом, предварительно выполнив расчет объема поверхностных стоков;

предусмотреть устройство дождеприемных колодцев, обеспечивающих сбор ливневых вод с прилегающих территорий;

предусмотреть мероприятия по предотвращению подтопления прилегающей застройки;

глубину заложения сети принять с учетом глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Примечание: ближайшее расположение объекта ливневой канализации, находится по ул. Чичерина.

Начальник управления



Л.Г. Литвиненко

И.В. Лапина  
А.Ю. Парадаускас  
336803

